

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Орган по сертификации "НИИМосстройсертификация" № RU.MCC.AO.3.193

119192, г.Москва, ул. Винницкая, д. 8, тел. 8-499-739-29-62

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.193.800.2.ПР.18249

Срок действия с 26 января 2009г. по 26 января 2012г.

Выдан: ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»

142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1, т.8(49651)-4-34-66

Настоящий сертификат удостоверяет, что плитки керамические универсальные (грескерамика), марки по морозостойкости F150

(серийный выпуск)

код ОКП 574242

Соответствует требованиям: ТУ 5752-004-50184488-08 «Плитки керамические универсальные. Технические условия» (грескерамика).

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 26.12.08 № 376, проведенных ИЦ «НИИМосстройиспытания» (аттестат аккредитации № RU.MCC.AЛ.1.157);
- акт о результатах оценки производства от 18.12.08 №125;
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.02.08 № 50.09..02.571.П.001067.02.08, выданное Управлением Роспотребнадзора по Московской обл. в г. Электросталь, Ногинском районе;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 12.01.09 № 5.

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель
органа по сертификации



Эксперт

М.П.

В.А. Устюгов

Н.Г. Петрова

Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 26 января 2009г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:



26.07.2010г.

(подпись)
М.П.

26.05.2011

(подпись)
М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

№ 910054

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Плитки керамические универсальные полированные(грескерамика)
размером (600x600x10) мм
ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»
ИЦ «НИИМосстройиспытания»

Дата изготовления продукции: 26.09.2008г

Дата проведения испытаний: 06.11.2008г-26.12. 2008 г.

Номер партии: 132-0

Маркировка образца: 10 46 TR-05 ТУ 5752-004-50184488-08

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (Раздел, пункт)	Результаты испыта- ний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует тре- бованиям докумен- тов, на соответствие которым проводит- ся сертификация)
			Наименование нор- мативно-техничес- кой документации (раздел, пункт)	Нормативное значение показателей			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предельные отклонения от номинальных размеров плиток по толщине- 10мм	мм	ТУ 5752-004- 50184488-08 «Плитки керами- ческие универ- сальные (Грес- керамика). Тех- нические усло- вия» п.1.2.3	± 0,5	ГОСТ 27180- 2001 «Плитки керамические. Методы ис- пытаний» п.5.2.2	-0,2 -0,15 -0,15 -0,1 -0,1	-0,14 Соответствует

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Плитки керамические универсальные полированные(грескерамика)
размером (600x600x10) мм
ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»
ИЦ «НИИМосстройиспытания»

Дата изготовления продукции: 26.09.2008г

Дата проведения испытаний: 06.11.2008г-26.12. 2008 г.

Номер партии: 132-0

Маркировка образца: 10 46 TR-05 ТУ 5752-004-50184488-08

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (Раздел, пункт)	Результаты испыта- ний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует тре- бованиям докумен- тов, на соответствие которым проводит- ся сертификация)
			Наименование нор- мативно-техничес- кой документации (раздел, пункт)	Нормативное значение показателей			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предельные отклонения от номинальных размеров плиток по толщине- 10мм	мм	ТУ 5752-004- 50184488-08 «Плитки керами- ческие универ- сальные (Грес- керамика). Тех- нические усло- вия» п.1.2.3	± 0,5	ГОСТ 27180- 2001 «Плитки керамические. Методы ис- пытаний» п.5.2.2	-0,2 -0,15 -0,15 -0,14 -0,1 -0,1	Соответствует

8	Трещины		" п.1.3.4 табл 2.	Не допускается	" п.4.3.	отсутствует	Соответствует
9	Отбитости со стороны лицевой поверхности	мм ²	"	Не допускается	" п.4.5	отсутствует	Соответствует
10	Отбитости со стороны монтажной поверхности	мм	"	Глубиной не более 1/3 от толщины плитки на расстоянии не менее 50мм от угла плитки	"	отсутствует	Соответствует
11	Щербины и зазубрины вдоль ребра: -ширина -общая длина	мм	"	Не допускаются Не допускаются	"	отсутствуют отсутствуют	Соответствует
12	Срыв лицевой поверхности	мм	"	Не допускается	"	отсутствует	Соответствует
13	Пятна		"	Не допускаются	"	отсутствуют	Соответствует
14	Вмятины		"	Не допускаются	"	отсутствуют	Соответствует

15	Вздутия, выплавки, выгорки		___"___	Не допускаются	___"___	отсутствуют	Соответствует
16	Налипы		___"___	Не допускаются	___"___	отсутствуют	Соответствует
17	Засорка поверхности		___"___	Не допускается	___"___	отсутствует	Соответствует
18	Мушки		___"___	Допускаются не видимые с расстояния 1 м числом не более 3	___"___ п.4.1	отсутствует	Соответствует
19	Недополировка		___,___	Не допускается	___,___ п.4.1.	отсутствует	Соответствует
20	Круговые царапины полированной поверхности		___,___	Не допускается	___,___	отсутствует	Соответствует
21	Размытость рисунка на по краю плитки (для плиток с монотонным рисунком)		___"___	Допускается на расстоянии от грани не более 5,0 мм	___"___ п.4.3	отсутствует	Соответствует
22	Цветная засорка		___"___	Не допускается видимая с расстояния 1м	___"___ п.4.1,4.3	отсутствует	Соответствует

23	Отсутствие рисунка(для плиток с рисунком под мрамор или натуральный камень)		_____»_____	Не допускается	_____»_____ п.4.3.	отсутствует	Соответствует
24	Колебания оттенка		_____»_____	Не допускаются видимые с расстояния 1м	_____»_____	отсутствуют	Соответствует
25	Суммарное число дефектов на одной плитке		_____»_____ п.1.3.5	Не более 3 на одной плитке	_____»_____ п.4.7	отсутствует	Соответствует
26	Водопоглощение	%	_____»_____ п.1.4 табл.3	Не более 0,5	_____»_____ п.7	0,03 0,01 0,02 0,01	Соответствует
27	Предел прочности при изгибе	МПа	_____»_____	Не менее 35,0	_____»_____ п. 8	49,8 50,3 48,1 51,7 52,4 58,0	Соответствует
28	Износостойкость (по кварцевому песку)	г/см ²	_____»_____	Не более 0,18	_____»_____ п.10	0,06 0,04 0,05 0,02 0,08 0,03	Соответствует
29	Морозостойкость F 150	F циклы	_____»_____	не менее 150	_____»_____ п.12	F150	Соответствует

Заключение : По результатам сертификационных испытаний плитки керамические универсальные полированные (грескерамика), размером (600х600х10) мм, выпускаемые ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», соответствуют требованиям ТУ 5752-004-50184488-08 «Плитки керамические универсальные (Грескерамика). Технические условия».

Инженер I категории



Кулагина Т.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Плитки керамические универсальные неполированные(грескерамика)
размером (600x600x10) мм
ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»
ИЦ «НИИМосстройиспытания»

Дата изготовления продукции: 19.09.08г

Дата проведения испытаний: 06.11.2008г-26.12.2008 г

Номер партии: 65-0

Маркировка образца: 1 085 MR-02 ТУ 5752-004-50184488-08

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (Раздел, пункт)	Результаты испыта- ний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует тре- бованиям докумен- тов, на соответствие которым проводит- ся сертификация)
			Наименование нор- мативно-техничес- кой документации (раздел, пункт)	Нормативное значение показателей			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предельные отклонения от номинальных размеров плиток по толщине- 10мм	мм	ТУ 5752-004- 50184488-08 «Плитки керами- ческие универ- сальные (Грес- керамика). Тех- нические усло- вия» п.1.2.3	± 0,5	ГОСТ 27180- 2001 «Плитки керамические. Методы ис- пытаний» п.5.2.2	-0,1 -0,2 -0,17 -0,1 -0,15 -0,3	Соответствует

2	Разнотолщинность	мм	" п.1.2.5.	не более 0,5	" п.5.2.2	0,08 0,09 0,1 0,1 0,09	0,09	Соответствует
3	Косоугольность	%	" п.1.2.6	не более 0,5 к соответствующему номинальному размеру	" п.5.2.9 п.5.3.6.	0,15 0,2 0,2	0,18	Соответствует
4	Отклонение от формы плиток по искривлению граней	%	" "	не более 0,6 по отношению к соответствующему номинальному размеру	" п.5.2.8	0,25 0,2 0,15	0,25	Соответствует
5	Кривизна поверхности /плоскостность/	%	" "	Не более 0,5 от величины диагонали плитки	" п.5.2.7.	0,15 0,2 0,15	0,2	Соответствует
6	Высота рифлений /глубина/ на монтажной поверхности	мм	" п.1.2.7	Не менее 0,5	" п.5.2.4	0,9 0,8 0,8 0,9 0,9	0,9	Соответствует
7	<u>Внешний вид.</u> Цвет, рисунок, рельеф лицевой поверхности		" п.1.3.3.	Согласно утвержденным образцам-эталонам	" п.4.3.	Соответствует утвержденным образцам-эталонам		Соответствует

8	Трещины		" п.1.3.4 табл 2.	Не допускается	" п.4.3.	отсутствует	Соответствует
9	Отбитости со стороны лицевой поверхности	мм ²	"	Не допускается	" п.4.5	отсутствует	Соответствует
10	Отбитости со стороны монтажной поверхности	мм	"	Глубиной не более 1/3 от толщины плитки на расстоянии не менее 50мм от угла плитки	"	отсутствует	Соответствует
11	Щербины и зазубрины вдоль ребра: -ширина -общая длина	мм	"	Не допускаются Не допускаются	"	отсутствуют отсутствуют	Соответствует
12	Срыв лицевой поверхности	мм	"	Не допускается	"	отсутствует	Соответствует
13	Пятна		"	Не допускаются	"	отсутствуют	Соответствует
14	Царапины неполированной поверхности		"	Не допускаются	"	отсутствуют	Соответствует
15	Вмятины		"	Не допускаются	"	отсутствуют	Соответствует

16	Вздутия, выплавки, выгорки		— " —	Не допускаются	— " —	отсутствуют	Соответствует
17	Налипы		— " —	Не допускаются	— " —	отсутствуют	Соответствует
18	Засорка поверхности		— " —	Не допускается	— " —	отсутствует	Соответствует
19	Мушки		— " —	Допускаются не видимые с расстояния 1 м числом не более 3	— " — п.4.1	отсутствует	Соответствует
20	Размытость рисунка на по краю плитки (для плиток с монотонным рисунком)		— " —	Допускается на расстоянии от грани не более 5,0 мм	— " — п.4.3	отсутствует	Соответствует
21	Цветная засорка		— " —	Не допускается видимая с расстояния 1м	— " — п.4.1,4.3	отсутствует	Соответствует
22	Отсутствие рисунка(для плиток с рисунком под мрамор или натуральный камень)		— " —	Не допускается	— " — п.4.3.	отсутствует	Соответствует
23	Колебания оттенка		— " —	Не допускаются видимые с расстояния 1м	— " —	отсутствуют	Соответствует
24	Суммарное число дефектов на одной плитке		— " — п.1.3.5	Не более 3 на одной плитке	— " — п.4.7	отсутствует	Соответствует

25	Водопоглощение	%	" п.1.4 табл.3	Не более 0,5	" п.7	0,08 0,09 0,09	0,09	Соответствует
26	Предел прочности при изгибе	МПа	"	Не менее 35,0	" п. 8	54,2 54,0 50,2 51,2 57,7	53,5	Соответствует
27	Износостойкость (по кварцевому песку)	г/см ²	"	Не более 0,18	" п.10	0,08 0,05 0,09 0,06 0,09	0,07	Соответствует
28	Морозостойкость F 150	F цик- лы	"	не менее 150	" п.12	F150		Соответствует

Заключение : По результатам сертификационных испытаний плитки керамические универсальные неполированные (грескерамика), размером (600x600x10) мм, выпускаемые ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», соответствуют требованиям ТУ 5752-004-50184488-08 «Плитки керамические универсальные (Грескерамика). Технические условия».

Инженер I категории



Кулагина Т.Н.